

Zertifikat

Fachbetrieb

gemäß Wasserhaushaltsgesetz

Zertifikat Nr. Z2528860090

Name und Anschrift des
Fachbetriebs: **mf Mercedöl GmbH
Holzhauser Str. 16
13509 Berlin**

Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen als Fachbetrieb gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit § 62 AwSV überprüft und anerkannt ist.

Geltungsbereich: Der Fachbetrieb ist für folgende Tätigkeitsbereiche zugelassen:

- An Heizölverbraucheranlagen: Errichtung, Instandsetzung, Montage von Leckanzeigern, Montage von Überfüllsicherungen, Montage von Rohrleitungen, Innenreinigung, Einbau von Leckschutzauskleidungen, Stilllegung, Innenbeschichten
- Errichtung, Instandsetzung, Innenreinigung von Rohrleitungen aus Stahl.
- Errichtung, Instandsetzung, Innenreinigung, Stilllegung von Anlagen mit Wasserfrostschutzgemischen.

Der Sachverständige **Michael Apitz**

Gültigkeit: **Dieses Zertifikat ist gültig von Dezember 2021 bis März 2024.**

Der technische Leiter



Berlin, 17.12.2021 **Heiko Drews**

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, D-51105 Köln
Telefon: 0800/806 9000-1100
Telefax: 0800/806 9000-6199

Telefon: 0800/806 9000-1100
Telefax: 0800/806 9000-6199



TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - Albostr. 66 - 12103 Berlin
mf Mercedöl GmbH
Holzhauser Str. 16
13509 Berlin

Betriebsort:
mf Mercedöl GmbH
Holzhauser Str. 16
13509 Berlin

Externer Hinweis:

Equipment-Nr.: 1065306
Kunden-Nr.: 1629832
Standort-Nr.: 1629832

Bericht über die Prüfung eines Fachbetriebs

Nr.: 2528860090

Prüfdatum: 16.12.2021

Art der Prüfung: Wiederkehrende Prüfung

Prüfgrundlagen:
AwSV

Geltungsbereich

Der Fachbetrieb ist für folgende Tätigkeitsbereiche zugelassen:

- An Heizölverbraucheranlagen: Errichtung, Instandsetzung, Montage von Leckanzeigern, Montage von Überfüllsicherungen, Montage von Rohrleitungen, Innenreinigung, Einbau von Leckschutzauskleidungen, Stilllegung, Innenbeschichten
- Errichtung, Instandsetzung, Innenreinigung von Rohrleitungen aus Stahl.
- Errichtung, Instandsetzung, Innenreinigung, Stilllegung von Anlagen mit Wasserfrostschutzgemischen.

Prüfumfang:

Betriebliche Voraussetzungen/Organisation, Personelle Voraussetzungen, Materielle Voraussetzungen (Werkstatt), Mat. Voraussetzungen (Referenzanl.), Fachliteratur, Zwischenlagerung und Entsorgung

Ergebnis der Prüfung:

Die Prüfung ist abgeschlossen.
Bei der Prüfung wurden keine Abweichungen festgestellt.

Beurteilung:

Die Anforderungen gemäß AwSV sind erfüllt. Der Fachbetrieb darf in dem beschriebenen Geltungsbereich tätig werden.

Prüffristen für die wiederkehrenden Prüfungen:

Vorschlag aufgrund des Prüfergebnisses

Prüfungsart	aktuelle Prüffälligkeit	Prüffrist (Monate)	Nächste Prüffälligkeit
Wiederkehrende Prüfung	06.03.2022	24	01.03.2024

Berlin, 17.12.2021

Der Sachverständige
Michael Apitz